

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области
(наименование территориального органа МЧС России)

Новокуркинское шоссе, д. 34, г.о. Химки, Московская область, 141410, тел/факс (498) 505-41-68 / (498) 505-41-78
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Долгопрудный
(наименование органа надзорной деятельности)

ул. Молодежная, д. 14, корп. 3, г. Долгопрудный, Московская область, 141700; тел/факс 8(495) 576-31-20; ond40@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 27/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

21 марта 2018 года

г. Долгопрудный

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа г. Долгопрудного

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области по пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности по г. Долгопрудный Д.А. Борзова – № 27 от «26» февраля 2018 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» ч. «00» мин. «05» марта 2018 года по «12» ч. «00» мин. «21» марта 2018 года проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБУ ДЮСШ г. Долгопрудного по адресу: Московская область, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 1

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

- Тарасовым Романом Владимировичем – государственным инспектором г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности по г. Долгопрудный ГУ МЧС России по Московской области
- Рябовол Александром Олеговичем – государственным инспектором г. Долгопрудный и г. Лобня Московской области по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности по г. Долгопрудный ГУ МЧС России по Московской области


(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку)

совместно с представителями:

- директор ДЮСШ – Цепляев А.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее чем 0,5 м от стен.	п.13.3.6 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	10.08.2018	Выполнено 
2.	В спортивном зале отсутствуют средства противопожарной защиты (автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п.61 ППР в РФ, ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.08.2018	Выполнено 