ПРОКУРАТУРАРОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
г. ДОЛГОПРУДНОГО
Пацаева пр-т, д.7, г. Долгопрудный
Московская область, 141704

386178 322304

Директору МБУ ДО «Спортивная школа г.о. Долгопрудный»

Цепляеву А.Н.

Институтский пер-к, д. 1,
г. Долгопрудный, Московская область, 141700

16.02.2024 № Прдр-20460008-52-24/-20460008
На №

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений законодательства

Прокуратурой города Долгопрудного во исполнение требований приказа прокурора Московской области от 18.02.2022 № 33 «О мерах по реализации приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 13.12.2021 № 744 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов» проведен анализ сведений о соблюдении прав несовершеннолетних на безопасные условия образования на территории г.о. Долгопрудного и обеспечение пожарной безопасности на объектах образования г.о. Долгопрудного на которых средства обеспечения пожарной безопасности находятся в эксплуатации сверх 10-летнего срока.

Согласно ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации среди прочего обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно п.54 Правил противопожарного режима в Российской

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, техническая документация на системы противопожарной защиты хранится на объекте защиты (в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем). При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

В соответствии с п.6.6.1 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 791-ст) эксплуатацию технических средств систем пожарной сигнализации (далее по тексту СПС) с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации.

Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС.

При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует. В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации).

На основании п.6.6.4 технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков: - извещатель пожарный – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет; - аккумуляторные свинцовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной; - неперезаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией.

Аналогичные требования, в части касающейся сроков службы и замены

технических средств систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, изложены в ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.08.2021 № 792-ст).

По информации, представленной ОНД и ПР по г.о. Долгопрудный ГУ МЧС России по Московской области, на объекте МБУ ДО «Спортивная школа г.о. Долгопрудный» по адресу: г. Долгопрудный, Институтский пер-к, д. 1, средства обеспечения пожарной безопасности на объекте образования г.о. Долгопрудного, находятся в эксплуатации сверх 10-летнего срока службы.

Так, по адресу: г. Долгопрудный, Институтский пер-к, д. 1, система пожарной сигнализации (далее - СПС) введена в эксплуатацию в 2007 году; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) введена в эксплуатацию в 2007 году.

Таким образом, на объекте образования, в нарушение ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.6.6.1, 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» средства обеспечения пожарной безопасности находятся в эксплуатации сверх 10 летнего срока службы.

В представленных в прокуратуру города материалах отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации средства обеспечения пожарной безопасности СПС и СОУЭ.

В нарушение требований ГОСТ Р 59638-2021 и ГОСТ Р 59639-2021 в прокуратуру города представлены акты комплексных испытаний на работоспособность СПС и СОУЭ ненадлежащей формы.

Кроме того, согласно акту обследования системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 13.12.2023 линии связи выполнены кабелем не соответствующим действующим нормативным требованиям, требуется замена на огнестойкий, не поддерживающий горение. Срок эксплуатации оборудования АПС и СОУЭ истек, требуется замена на новое. Рекомендовано провести капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Допущенные нарушения законодательства о пожарной безопасности стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками МБУ ДО «Спортивная школа г.о. Долгопрудный», отвечающих за соблюдение требований пожарной безопасности, а также свидетельствуют об отсутствия должного контроля со стороны директора МБУ ДО «Спортивная школа г.о. Долгопрудный» за работой подчиненных сотрудников, что требует принятия неотложных организационных мер по их устранению и недопущению подобного впредь.

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст. 24

Федерального закона № 2201-1 от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление на совещании с участием подчиненных сотрудников и прокурора г. Долгопрудного.

2. Принять меры по устранению допущенных нарушений федерального законодательства, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности (согласно ст. 192 ТК РФ).

4. О результатах рассмотрения настоящего представления, принятых по нему мерах сообщить в прокуратуру города в письменном виде в установленный законом месячный срок с приложением копии приказа о наказании.

Заместитель прокурора города

советник юстиции С.А. Новиков

сведения об электронной подписи

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5538BB7C24D94E99E7D3144082BE37F6
Владелец **Новиков Станислав Александрович**
Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

О.В. Осипова 8-915-094-98-85